



**ENDRESS**   
**Power Generators**

**ESE 406 HS-GT ES**

Artikel-Nr.: **112306**



#### Hauptmerkmale

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Generatortyp              | synchron |
| Max.Leistung 1~ [kVA/kW]  | 5.1/4.6  |
| Dauerleistung 1~ [kVA/kW] | 4.2/3.9  |
| Nennspannung [V]          | 230      |
| Nennstrom [A]             | 18,3     |
| Leistungsfaktor [cos φ]   | 0,9      |
| Frequenz [Hz]             | 50       |
| Schutzart Generator [IP]  | 23       |

#### Motor

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Motortyp                               | HONDA GX 270 / 8 HP    |
| Bauart                                 | 1-Zylinder 4-Takt OHV  |
| Hubraum [cm³]                          | 270                    |
| Leistung bei 3000 U/min                | 4,6                    |
| CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh] | 762                    |
| CO <sub>2</sub> Testverfahren          | k.A                    |
| Kraftstoff                             | Benzin                 |
| Tankinhalt [l]                         | 30                     |
| Verbrauch bei 75% Last [l/h]           | 1,6                    |
| Laufzeit bei 75% Last [h]              | 18,8                   |
| Startsystem                            | E-Start inkl. Batterie |
| Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]      | 97                     |
| Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]    | 72                     |
| Gewicht ca. [kg]                       | 66                     |
| Maße L x B x H [mm]                    | 800 x 538 x 576        |
| Steckdosen                             | 2 x 230 V/16 A         |

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)



## ESE 406 HS-GT ES

Artikel-Nr.: 112306



### Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik  
Generator-Überlastungsschutz  
HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren  
Großtank für lange Laufzeiten  
Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

### Mögliche Einsatzbereiche

|                              | 230V  |
|------------------------------|-------|
| Elektrowerkzeuge bis         | 3800W |
| Garten- oder Baugeräte bis   | 2600W |
| Kompressoren oder Pumpen bis | 2000W |

### Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

|                                    | Bestell-Nr. |
|------------------------------------|-------------|
| FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset | 162 009     |
| Kabel-Fernbedienung (20m)          | 162 023     |
| → E-ATS 230 - Notstromautomatik    | 162 332     |

### Zubehör

|              | Bestell-Nr. |
|--------------|-------------|
| Radsatz      | 161 000     |
| Wartungssatz | 164 029     |

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

